

Mesure de l'étanchéité

Les mesures sont en centimètres

Emplacement	#Essai	Fait le	Début	Fin	Écart	Durée (en minutes)	Commentaires
SP-1	1	2025-07-22	2,59	2,23	0,36	377	Infiltration d'eau par les parois et les conduits, à un niveau supérieur aux eaux de lixiviation captés
SP-3A	1	2025-08-05	2,12	1,82	0,30	1371	Infiltration et/ou perte d'eau brute par le fond de la cuve de rétention, dépendant de la hauteur de la nappe phréatique
	2	2025-08-06	2,61	2,14	0,47	158	Infiltration et/ou perte d'eau brute par le fond de la cuve de rétention, dépendant de la hauteur de la nappe phréatique
SP-3B	1	2025-08-05	3,00	3,00	0,00	412	
SP-3C	1	2025-08-05	3,12	3,12	0,00	412	